

Главное Управление МЧС России по Забайкальскому краю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Территориальный отдел надзорной деятельности по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и городу Краснокаменск

Забайкальский район,
п.г.т. Забайкальск
(место составления акта) «12» час «00» мин.

«26» декабря 2019 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№25

по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п.с.т. Билитуй пер. Стенной, 3
помещение 1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника территориального отдела
надзорной деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и
г.Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому Туранова Дениса
Александровича №25 от «25» ноября 2019г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй Муниципального района
«Забайкальский район»

осуществляющего деятельность по адресу:

674658, Забайкальский край, Забайкальский район, п.с.т. Билитуй пер. Стенной, 3
помещение 1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя,
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки — 4 рабочих часа, в период:

с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «24» декабря 2019 г.;

с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «26» декабря 2019 г.

Территориальным отделом надзорной деятельности по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г.Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.О. директора МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй Крюкова И.А.
(25.11.19 г. в 15:05).

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор по пожарному надзору ТОНД по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г.Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому
краю, капитан внутренней службы Чимидун Цыцык Басыровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали:

И.О. директора МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Забайкальск Крюкова И.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, системы АУПС помещений, а именно: - проектно-сметная документация; - исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Пост. Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390.; п.1.5.1 Руководящий документ РД №009-01-96 «Установки пожарной автоматики Правила технического содержания».	<u>И.О. директора МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй Крюкова И.А.</u>
2.	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке.	ч.3 ст.4,ст.6,ст.83, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ФЗ, п.61 ППР РФ.	<u>И.О. директора МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй Крюкова И.А.</u>
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы: предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	п. 461 п.п. «и», «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Пост. Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390.	<u>И.О. директора МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй Крюкова И.А.</u>
4.	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Пост. Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390.	<u>И.О. директора МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй Крюкова И.А.</u>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует: _____
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение №25 от 25.11.2019 г. О проведении плановой выездной проверки
2. Копия Распоряжения №277 от 30.08.2019 г. О назначении на должность исполняющего обязанности директора Крюковой И.А.
3. Копия Устава МУДО «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй
4. Копия Выписки из технического паспорта

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г.Краснокаменску пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Чимидун Цыцык Басыровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» декабря 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. директора МУДО «Детская школа искусств»

п.с.т. Билитуй Крюкова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, (подпись) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«26» декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)